

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
1	要求水準書P7 基本設計業務に係わる要求水準	(3)設計業務に関する設計要求水準 ⑧ -1)新病院建設工事に係わる基本設計業務 ⑦	(3)の⑧に”ZEB Ready”以上に適合～、 -1)の⑦に金額が予算を超過した場合は設計内容を見直し～ の記載がありますが、優先されるのはどちらになると考えればよろしいでしょうか。	ZEB Ready以上に適合することが優先です。 ※ZEBに対する補助金の活用を予定しています。
2	要求水準書 P9 IV-1 整備する機能と施設の性能	(3)施設の性能 ②災害時の機能維持と病院防災計画への対応	津波、浸水対策について 敷地は匝瑳市津波・洪水ハザードマップ上は浸水想定区域ではないように見受けられますが、どの程度の対策を想定すれば宜しいでしょうか。	主に近年におけるゲリラ豪雨において、建物内へ浸水することがないように、またその他考えられることは提案ください。
3	要求水準書 P15 IV-5設備計画	(1)電気設備計画 ②非常用発電設備	発電機の燃料についての指定はありませんが、入手しやすい燃料等で軽油又はA重油のご指定はありますでしょうか。	燃料等の指定は特にありません。 信頼性、メンテナンス性、コスト、法規制等を踏まえてご提案下さい。
4	要求水準書 P18 IV-5設備計画	(2)衛生設備計画 ②給水設備 ii)	「口径の増径等が必要な場合は関係機関と協議を行い本事業において提案すること。その際の引き込み費用、増径に要する費用等について、本事業にて対応すること。」とございますが、提案までが本業務の範疇であり、費用負担は後の建設工事側に含まれるものと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
5	要求水準書 P18 IV-5設備計画	(2)衛生設備計画 ⑥医療ガス設備	中央方式にて想定している医療ガス配管設備をご教示お願い致します。	中央方式にて想定している医療ガス配管設備はO ₂ (酸素)とVAC(吸引)です。これら以外の医療ガスは使用頻度が低いため、使用する場所の近くから供給ができれば問題ありません。
6	要求水準書 P37	巻末資料2 (基本設計作業)	既存建物調査・改修部分調査の実施「受領資料を基にした既存建物内の調査、不整合箇所の修正。改修部分の詳細調査(建築・電気・機械)」とございますが、本業務では該当なしと考えて宜しいでしょうか。	「基本的な業務役割分担表」のため、本業務では該当しないと考えてよろしいです。
7	要求水準書 P37	巻末資料2 (申請・許認可関連業務)	地中残置に関する関係機関との協議の実施「既存解体時における杭等の残置についての協議及び合意」とございますが、公募型プロポーザル実施要綱5(1)⑥の既存工作物解体工事(プール等)に伴う残置物と考えて宜しいでしょうか。	既存工作物解体(プール等)の撤去はありますが、地中残置に関する関係機関との協議はありません。
8	要求水準書 P37	巻末資料2 (申請・許認可関連業務)	上記の場合、解体工事(別途)は基本設計業務前及び期間中に行われるものであり、その報告から残置物が存在した場合の協議と理解して宜しいでしょうか。	質問番号7の回答のとおりですが、既存工作物の解体時期は、工事施工の中で実施する想定です。
9	要求水準書 P37	巻末資料2 (調査業務)	解体部分のアスベスト等の調査の実施「危険物質の現状把握、対策協議及び処分方法の提示」とございますが、公募型プロポーザル実施要綱5(1)⑥の既存工作物解体工事(プール等)に伴う調査と考えて宜しいでしょうか。	解体の対象物としてはプールが該当しますが、アスベスト等の調査は必要ないと思われるため、当該調査業務の対象はない想定です。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
10	要求水準書 P37	巻末資料2 調査業務 解体部分のアスベスト等の調査	アスベスト調査、処分方法の検討について設計者が実施するとあります。この場合、専門業者に再委託をする必要がありますが、現時点では見積もり徴収に必要な資料が無いため、基本設計見積もり額に含むことができません。提出する基本設計見積書には含まず、調査・処分方法の検討については別途費用と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
11	要求水準書 P37	巻末資料2 申請・許認可関連業務 医療法に基づく開設許可申請等の事前協議	実施が設計者となっていますが、一般的に病院開設に関わる申請業務の主体は事業者であり、設計者は支援であると考えますが、そのように考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
12	要求水準書 P42	巻末資料3	職員食堂が2室(各65㎡)とございますが、2室の想定する運用方法についてご教示お願い致します。	職員食堂 2室は誤りでした。1室(65㎡)に訂正します。
13	様式8-2	テーマ5入力欄 「記載項目」	「記載項目」欄に記載されている内容についての「根拠と考え方」を左記欄に明記するという理解で宜しいでしょうか。	よろしいです。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
14	様式8-2	テーマ5入力欄「土・地業」	記載項目に杭本数、長さ、工法等とございますが、長さ、工法等は地盤調査結果の資料が無いと検討ができず、各社ばらつきが出ると考えますので、ご提示をお願い致します。	千葉情報マップのPDFを参照ください。 https://map.pref.chiba.lg.jp/pref-chiba/MAP?API=1&mid=6300&mps=2500&mpx=140.55497723530968&mpy=35.69791158959411&gprj=3&mtp=pfm&siz=839,1593&mtl=630001&itr=1&uid=29785&lid=630001&ffid=26017-630001&fid=26017-630001 を開き、詳細情報よりPDFファイル名 https://scr.wagmap.jp/pref-chiba/link/pdf/33622.pdf 近傍のボーリングデータで検討をお願いします。
15	様式9	ECI方式の見積	ECI方式となった場合に別途かかる費用とありますが、発注図作成にかかる費用のみ計上するものとし、それ以外のECI発注に伴う資料作成や、施工者から提出された見積書やVECDの査定、技術提案書の内容の評価業務などは含まないものと考えて宜しいでしょうか。また、それらの業務を委託する場合は別途業務と考えて宜しいでしょうか。	全て含むものとお考えください。
16	実施要項12(1)	提出書類・提出方法	技術提案書資料一式(正1部・副18部)はA3サイズを折り込まずにクリップ留めで提出として宜しいでしょうか。	技術提案書資料一式(正1部・副18部)はA3サイズを折り込まずに左上ホチキス留めで提出してください。
17	実施要項12(1)	提出書類・提出方法	持参提出する場合は参加申請書提出時と同様に事前予約が必要と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
18	一次審査結果通知		公開プレゼンテーション及びヒアリングについて 後日通知のある実施要項にて記載があると存じますが、参加事務所側の必須出席者および出席可能人数等、条件がございましたらご教示お願い致します。	後日通知するプレゼンの実施要領に記載します。
19	要求水準書	-2)その他関連業務	②「～地質調査計画を行うこと」とありますが、測量調査についても同様に事業者側が調査計画を立案すると考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
20	要求水準書	P10 IV-2(1)①	患者用駐車場、職員駐車場、公用車駐車場、訪問リハ等のそれぞれの必要台数をご教示ください。	患者用駐車場として250台程度、職員駐車場として190台程度、公用車駐車場、訪問看護等で30台程度必要と試算しています。
21	要求水準書	P10 IV-2(1)①	調整池の必要容量などの詳細をご教示ください。	調整池の必要容量は基本設計業務にて行います。 質問番号37を参照ください。
22	要求水準書	P10 IV-2(1)①	循環バス乗降場は1ヶ所でよろしいでしょうか。 また、循環バスのサイズをご教示ください。	乗降場は1ヶ所でよろしいです。 循環バスのサイズは「長さ699cm」「幅208cm」と「高さ310cm」です。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
23	要求水準書	P10 IV-2(2)①	駐車場1台当たりのスペースは2.5～3.0m×6mとありますが、奥行きは駐車場としての利便性を確保できる長さで調整してもよろしいでしょうか。	国土交通省「駐車場設計・施工指針」の範囲で調整してください。
24	要求水準書	P11 IV-3(2)②	P11では、1床室66室、2床2室と記載があり、P24ではイ重症室は2床室、テ全室個室のため、と記載があります。病棟は、全個室とし、重症室を2床室計画するという理解でよろしいでしょうか。	よろしいです。
25	要求水準書	P21 IV-6(1)ウ	風除室は、必要に応じてインターロック方式を採用すると記載がありますが冬の強い風はどの方向でしょうか。ご教示ください。	北～北西寄りの風であり、駅方面から吹く風となります。
26	要求水準書	P30IV-6 (10)②	健診専用の放射線診断機器や内視鏡検査室を新たに設置する予定はありますか。	現状は予定していません。
27	要求水準書	巻末資料2	「解体部分のアスベスト等の調査」に、設計者による実施と記載がありますが解体対象物についてその概要をご教示ください。	質問番号9の回答を参照ください。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問 番号	要領等 の番号	項目	質問内容	回答
28	様式9		<p>実施設計業務の内容として、国交省告示に定められた標準業務の他に追加業務として積算業務、透視図の作成、その他実施すべき追加業務がございましたらご教示ください。</p>	<p>下記が主な実施設計業務内容です。 追加業務については下記の中からご判断ください。</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 事業主体の要求などの確認 ② 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打ち合わせ ③ 実施設計方針の策定 ④ 実施設計図書の作成 ⑤ 実施設計内容の事業主体等への説明 ⑥ 設計図書を正確に伝えるための質疑応答、説明等 ⑦ 工事材料、設備機械等の選定に関する設計意図の観点からの検討、助言等 ⑧ 関係審査機関との協議及び届出(申請手数料は別途) ⑨ 建築確認申請手続き業務(審査機関等との協議、適合判定等の業務を含む、申請手数料は別途) ⑩ リサイクル計画書の作成 ⑪ 工事工程表の作成 ⑫ 積算業務 ⑬ 施工者の工事費金額と物価上昇金額の査定 ⑭ 透視図(修正がある場合) ⑮ 既存工作物撤去工事図の作成(建築、構造、設備含む) ⑯ 住民説明会1回程度実施
29	様式9		<p>本事業が開発行為に該当すると判断された場合、その開発行為に関する設計及び許認可手続きは実施設計業務に含まれると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>開発行為に関する設計及び許認可手続きは別途とします。</p>
30	様式9		<p>工事監理業務は重点監理方式を前提として考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>よろしいです。常駐監理方式ではありません。</p>

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
31	様式9		今回見積を行う工事監理業務費用には、工事中における物価上昇に伴う物価スライド等に関する設計変更対応業務は含まないと考えて宜しいでしょうか。	含みます。
32	その他		「既存の病院における救急車の受け入れ台数は、どの程度でしょうか。ご教示ください。	平均で35台程度／月の受け入れがあります。救急車の受け入れが同時に3台重複することがあります。
33	その他		救急車で運ばれる患者の多くは、主にどの地域から来ているのでしょうか。ご教示ください。	匝瑳市内及び横芝光町からとなっています。
34	その他		敷地内もしくは近傍のボーリングデータがあればご教示ください。	質問番号14の回答を参照ください。
35	その他		現病院の水光熱費をご教示ください。	別紙「光熱水費資料(令和5年度実績)」を参照ください。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
36	参加申請時質問回答書1、要求水準書P8	敷地の地盤調査結果と敷地測量資料	敷地の地盤調査結果と敷地測量資料はご提供いただけるとの回答がありました。要求水準書p.8 2)その他関連業務 ②に基本設計において…地質調査計画を行うこととあります。現時点で、敷地高低測量、参考として周辺地のボーリングデータ等があれば、ご提示下さい。	道路の高さは海拔7.4mから7.8m程度、田んぼの高さは6.5m程度。(別紙「道路図」参照。) 周辺地のボーリングデータについては質問番号14の回答を参照ください。
37	参加申請時質問回答書2	開発行為に関わる法令上の諸条件	委託業務として都市計画法第29条の開発に関わる許可業務等は別途との回答がありました。本プロポーザル提案では、開発行為に関わり敷地利用計画上検討が必要となる法令上の条件(雨水貯留槽等)については、一般的な条件を想定するものと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。開発行為に関わり敷地利用計画上検討が必要となる具体的な法令上の条件(雨水貯留槽等)については基本設計業務にて行います。
38	様式8-2 参加申請時質問回答書7	施工概算金額 造成工事 インフラ	様式8-2で設計者による施工概算金額とその根拠を示すこととなっていますが、造成工事の項目で、盛土面積・量、擁壁、既存工作物撤去、その他との記載があります。参加申請時の質問回答書では既存工作物の資料等は提供できないものがないとの回答ですが、盛土、擁壁を含め工作物の概算撤去費の算定ができません。造成工事については別途とし、記載はなしとすることで宜しいでしょうか。また、インフラの引込及び接続・撤去等の費用算定のため、受領した周辺管路図以外に、敷地周辺のインフラ敷設状況(下水、電気、通信、ガス等)が分かる資料をご提示下さい。	既存工作物は別紙「既存工作物」を参照ください。また、盛土・面積は、別紙「道路図」を参照(敷地内のレベルは6.5、敷地面積は23,000㎡)ください。インフラの詳細は、基本設計において関係機関との協議により調整することとなりますが下記を想定してください。公共下水道管はありません。下水は浄化槽から排水ポンプにて西側道路側へ放流を想定(道路から放流先までは別途工事)。電気、通信は、西側道路、南側道路側からの引き込みを想定。都市ガスはありません。LPガス方式を想定。
39	様式8-2、要求水準書P7	施工概算金額 ZEB Ready対策費	要求水準書に、ZEB Ready以上に適合し、…その効果並びに対策費を提案することとされていますが、取得に必要な建物の仕様、設備機器仕様等に関わる施工費用も施工概算金額に含むものと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
40	配布敷地図	既存住宅	配布敷地図の南西角に既存住宅と判断される外形線がありますが、こちらも解体撤去するものと判断して宜しいでしょうか。残存させる場合は、病院と用途上可分であれば別敷地となり隣地境界線が発生します。どのように判断するかご教示下さい。	既存住宅は撤去せず、病院用途として有効活用することも含め、一敷地としてお考えください。
41	参加申請時質問回答書12	駐車台数	要求水準書には必要駐車台数の提示がなく、質問回答では基本計画に近い台数(469台)で提案くださいますが、敷地内に別途必要になると判断される調整池・浄化槽・附属棟等のスペースを考慮して配置した駐車台数を提示することで宜しいでしょうか。	よろしいです。必要台数は質問番号20の回答を参照ください。
42	要求水準書P10、諸室面積の目安	延床面積	ZEB Ready以上を取得とされていますが、延床面積は7,800㎡以内は、取得に必要な設備機器スペース等も含まれると考えて宜しいでしょうか。	延床面積の算定は建築基準法通りです。建築基準法の延床面積に入らないZEB Ready取得に必要な設備機器スペースは7,800㎡外です。
43	要求水準書P33、諸室面積の目安	管理運営部門 会議室	基本計画書では、地域交流の場やボランティア控室として多目的スペースを整備とあり、(15)②ウでは、一般市民向け講座等で利用する部分とありますが、これは諸室面積の目安に示されている会議室を利用するものと考えてよろしいでしょうか。また、会議室は2連とし多目的な利用を想定して可動間仕切りで区画するとありますが、諸室面積の目安では会議室が3室とされています。2連の会議室とは別に、もう1室会議室を計画するものと判断して宜しいでしょうか。	会議室を利用することでよろしいです。2連の会議室とは別に、もう1室会議室を計画するものと考えてよろしいです。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
44	要求水準書P42、諸室面積の目安	職員食堂	職員用の給食は、基本計画書では職員用に(患者給食の)一般食を提供するとありますので、病院厨房にて調理するものと判断して宜しいでしょうか。また、諸室面積の目安には職員食堂は65㎡を2室とされていますが、必要面積1㎡/1人程度と想定すると必要以上に広いものと判断されま す。職員食堂以外の利用用途があればご教示下さい。	質問番号12の回答を参照ください。
45	要求水準書、諸室面積の目安	院内保育所	基本計画書には院内保育所の整備を検討とありますが、要求水準書に掲載されていません。今回計画には含まれないものと判断して宜しいでしょうか。	現在の病院機能を最大限確保することが最優先ですが、施設の充実に向けスペース等の条件がクリアできれば検討したいと考えます。
46	その他	ランニングコスト検討	ランニングコストを検討するため、現病院の上水・下水・電気・ガス・油・医療ガスの年間使用量、および年間・月別光熱水費、契約電力が分かる資料をご教示ください。また年間の設備機器運転管理費、保守点検費、修繕費、清掃費、警備費をご教示下さい。	質問番号35の回答を参照ください。 年間の設備機器運転管理費、保守点検費、修繕費、清掃費、警備費については、一般的なものと御認識ください。
47	公募型プロポーザル実施要領P12	審査委員	委員会の構成については公表しないものとする、とありますが、学識経験者が委員の中に含まれるか否かをご回答頂くことは可能でしょうか。	回答できません。
48	公募型プロポーザル実施要領P13	基本設計等業務委託見積書	見積書の審査の基準として、適正な価格であるかとの記載がありますが、提示価格が低い程、評価点が高いとの評価方法ではない、と判断して宜しいでしょうか。また、見積金額算定のための人日単価は、国交省より発表された令和7年度の新単価にてご提示することで宜しいでしょうか。	評価方法は公表しません。 見積金額算定のための人日単価は、国交省より発表された令和7年度の新単価にて提示することでよろしいです。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
49	実施要項 p.10	12 技術提案書の提出 (1) 提出書類・提出方法	提出書類の体裁は、左上クリップ止めと考えればよろしいでしょうか。 また、A3サイズの様式はA4サイズに折りたたんで提出と考えればよろしいでしょうか。	質問番号16の回答を参照ください。
50	実施要項 p.10	12 技術提案書の提出 (1) 提出書類・提出方法	電子データの提出は、正本(事務所名あり)・副本(事務所名なし)のどちらのデータも必要でしょうか。 またデータは、PDFデータのみとし、①～④(副本の場合は②～④)を一つのファイルにまとめたものと考えればよろしいでしょうか。	正本・副本のどちらのデータも必要です。 また、PDFデータのファイルはお見込みのとおりです。
51	実施要項 p.10	12技術提案書の提出	持参の場合は事前に予約が必要との理解でよろしいでしょうか。	よろしいです。
52	実施要領 P.10	13 審査に関する事項 (2) 二次審査及び結果の通知	プレゼンテーション及びヒアリングに用いる資料は、提出した技術提案書に記載の内容を加工・編集したもののみを可とし、その他の資料・模型等の使用は不可と考えればよろしいでしょうか。	よろしいです。その他の資料・模型等の使用は不可です。
53	要求水準書 P.8	Ⅲ-3基本設計業務に係る要求水準書 (3)設計業務に関する要求水準 -2)その他関連業務	「②基本設計において建物形状が確定した時点で地質調査計画を行うこと。」とありますが、地質調査自体は本業務に含まれないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
54	要求水準書 P.8	Ⅲ-3基本設計業務に係る要求水準書 (3)設計業務に関する要求水準 -2)その他関連業務	「⑥各種説明会として住民説明会を想定する。とありますが、回数(設計のどの時期に実施予定か)・説明会の規模等想定される規模をご教示下さい。 その折の意見を設計に反映しようとするスケジュールに影響するため、ご教示ください。	概ね2回、市民向けに開催を予定します。 開催時期は基本設計終了の1か月程前を想定します。
55	要求水準書 P.10	Ⅳ-3 建築計画 (1)アプローチ計画 ④	循環バスの乗降場とありますが、病院敷地内にバスが入り建物前にバス停がある前提でよろしいでしょうか。 また、想定するバスの大きさ等お教えてください。	よろしいです。 バスの大きさは質問番号22の回答を参照ください。
56	要求水準書 P.12	Ⅳ-3 建築計画 (4)デザイン要件と仕上げ条件 ① 共通要件 イ 内部仕上げ	『地震時等災害時の備えとして、断水時(災害時)に施設内で必要な水の確保、緊急遮断弁の設置等について検討を行い、提案すること。』とありますが、基本計画に示される緊急貯水槽容量3日分は必須ではないとの理解でよろしいでしょうか。	基本計画に示す緊急貯水槽容量3日分以上想定してください。
57	要求水準書 P.18	Ⅳ-5 設備計画 (2)衛生設備計画 ② 給水設備	『病室入口近傍ほか手洗い回り等にPPE ボードを設置し、PPE 材料をまとめて設置できるように計画する。』とありますが、『病室入口近傍』とは各病室に設けるということでしょうか。	ご提案ください。
58	要求水準書 P.24	Ⅳ-6 部門別計画 (3) 病棟部門 ② 整備計画	感染エリア内の個室数は、基本計画に示される『感染症病室として兼用できる病室を10室…』と理解すればよろしいでしょうか。 またそれは、1看護単位あたり5室×2看護単位と理解すればよろしいでしょうか。	感染症病室は、基本計画のとおりとします。 1看護単位あたりの感染症室数は提案ください。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
59	要求水準書 P.24	IV-6 部門別計画 (3) 病棟部門 ② 整備計画	感染エリア内の個室は、基本計画では『感染症病室として兼用できる病室…』とありましたが、要求水準では、「一般病棟と区画し、」とあります。兼用ではなく、専用として計画をすればよろしいでしょうか。 上記、感染対等の病床数とともに回答ください。	感染利用時は区画、それ以外は一般病棟とお考えください。
60	要求水準書 P.24	IV-6 部門別計画 (3) 病棟部門 ②整備計画 ク	「感染エリア内の患者は、同エリア内で入院環境が完結できるように計画する。」と記載があります。 該当する個室にシャワートイレユニットの設置を想定しますが、差額病室とは別に感染対応病室として考える必要があるのででしょうか。	ご提案ください。
61	要求水準書 P.33	IV-6 部門別計画 (15) 管理運営部門・ 利便施設・福利厚生施設	基本計画で想定されていた院内保育施設は必要ではないとの理解でよろしいでしょうか。 (巻末資料3 諸室面積表にも記載なし)	質問番号45の回答を参照ください。
62	要求水準書 P.34	IV-6 部門別計画 (15) 管理運営部門・ 利便施設・福利厚生施設 ③ 施設・設備内容	災害対策関連として『備蓄倉庫として診療材料等を3日分確保する。また、災害用の備品を収納し、災害時の利用に配慮する。』とありますが、これは、43ページ諸室面積表の物品管理部門に示される『防災備蓄倉庫(15㎡×1室』を意味すると理解すればよろしいでしょうか。	よろしいです。
63	要求水準書 P.33 要求水準書 P.38～	IV-6 部門別計画 (15) 管理運営部門・ 利便施設・福利厚生施設 【諸室】ウ 巻末資料3 諸室面積表	会議室は2連とし、多目的な利用を想定して可動間仕切りで区画する。と記載がありますが、巻末資料3 諸室面積表では、会議室を3室要求されています。 会議室を3室並べて、その間の間仕切り(2か所)を可動間仕切りとすると考えてよろしいでしょうか。	2連の会議室とは別に、もう1室会議室を計画するものと考えてよろしいです。 質問番号43の回答を参照ください。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
64	要求水準書 P.37	巻末資料2 各段階における基本的な業務役割分担表	(申請・許認可関係業務) 「地中残置に関する関係機関との協議」に関して設計者が実施となっていますが、本業務において計画地にて既存解体を想定されているものがあれば、ご教示ください。	質問番号7の回答を参照ください。
65	要求水準書 P.37	巻末資料2 各段階における基本的な業務役割分担表	(申請・許認可関係業務) 「医療法に基づく開設許可申請書の事前協議」に関して設計者が実施となっていますが、事業主体とともに関係行政に協議に行き、計画内容を確認すると考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。
66	要求水準書 P.38～	巻末資料3 諸室面積表	お示しの要求面積はすべて壁芯面積と理解すればよろしいでしょうか。	よろしいです。 壁芯面積です。
67	要求水準書 P40	巻末資料3 諸室面積の目安	混注室とは無菌室と抗がん剤の製剤室と考えてよろしいでしょうか。	無菌室である必要はありません。
68	要求水準書 P40	巻末資料3 諸室面積の目安	基本計画にあった病理・霊安は、なくなったと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
69	要求水準書 P.42	巻末資料3 諸室面積表 栄耀給食部門	職員食堂(65㎡×2室)の記載がありますが、32ページ『(13) 栄養給食部門』では特に記述がありません。職員食堂×2室の考え方についてご教示ください。	質問番号12の回答を参照ください。
70	(様式8-1) 他	テーマに対する提案書	備考欄 3. にて「説明に必要となる写真、図、表など適宜活用の上、記載してください。文字は10ポイント以上としてください。」と記載がありますが、提案書の本文は10ポイント以上とし、図・表中に記載の文字は、読みやすい文字サイズを意識し、10ポイント以上の制限はないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。 図・表中に記載の文字は、読みやすい文字サイズとしてください
71	(様式8-2)	テーマに対する提案書 テーマ5用	工事費を記載する表が記載されていますが、この表中の「根拠と考え方」欄に記載する文字は、読みやすい文字サイズを意識し、10ポイント以上の制限はないと考えてよろしいでしょうか。	よろしいです。 読みやすい文字サイズとしてください。
72	基本計画書 P25 及び 設計要求水準書	院内保育施設について	院内保育施設について基本計画書には記載がありますが設計要求水準書(諸室面積表)には記載がありません。保育施設の規模(人数、要求面積、関係諸室等)の想定がございましたらご教示願います。	質問番号45の回答を参照ください。
73	基本計画書 P31 及び 設計要求水準書 P10	駐車場計画について	駐車場を計画するにあたって、基本計画書P31に記載されている駐車場464台のうち、来院者用と職員用は現病院の駐車台数比率をもとに来院者用170台程度、職員用290台程度と考えてよろしいですか。	質問番号20の回答を参照ください。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
74	設計要求水準書 P42	職員食堂について	職員食堂の必要室数が2室とありますが、その使い分けの想定がございましたらご教示願います。	質問番号12の回答を参照ください。
75	実施要領 P10	12 技術提案書の提出	提出書類の②表紙(自由書式)の用紙サイズはA4サイズと考えてよろしいですか。	技術提案書と同様にA3サイズとして下さい。
76	実施要領 P10	12 技術提案書の提出	提出する技術提案書一式資料は、A4サイズ(A3はZ折り)左上クリップ止めと考えてよろしいですか。	質問番号16の回答を参照ください。
77	様式8-1	テーマ3, 4	敷地の地盤状況が分かる資料と現病院の年間の光熱水費及び使用量が分かる資料がございましたらご提示願います。	質問番号14及び質問番号46の回答を参照ください。
78	様式8-2	テーマ5	既存工作物の撤去にあたって、その工作物の数量や仕様がわかる資料をご提示願います。	既存工作物は、別紙「既存工作物」を参照ください。

質問回答書

(技術提案書作成)

質問番号	要領等の番号	項目	質問内容	回答
79	様式8-2	テーマ5	造成工事金額を算出するにあたって、周辺道路レベルと敷地内のレベルがわかる資料をご提示願います。	質問番号36の回答を参照ください。
80	様式8-2	テーマ5	共通仮設経費については官庁営繕：公共建築工事標準単価積算基準に準じて算出するという考えでよろしいですか。	よろしいです。